



NAPOMENA:

Prilikom montaže javljača na strop:

1. razmak javljač od zida, namještaja, uskladištene robe i greda (ako su dublje od 10% visine stropa), ne smije biti manji od 0,5 metara, osim kanala, prolaza i sličnih građevinskih konstrukcija s manjom širinom.
2. razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijskih (stropnih) uređaja ili bilo kojeg drugog dovoda zraka, mora biti najmanje 1 metar
3. razmak javljača od rasvjetnog tijela mora biti najmanje dvostruke dubine rasvjetnog tijela

BLOK SHEMA SUSTAVA DOJAVE POŽARA

 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE Darko Maksimović POŽEGA, Cehovska 8/II, tel.: 034/314777		INVESTITOR: Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega		GRADEVINA: Poslovna zgrada i nadstrešnice
PROJEKTANT:  DARKO MAKSIMOVIĆ ing.el. E 594 OVLAŠTENI INŽINJER ELEKTROTEHNIKE		SURADNIK: IVICA ČABRAJA, ing. el.		MJESTO GRADNJE: k.č.br.: 470/2, k.o.: Požega
DATUM: listopad 2017. g.		CRTEŽ: Blok shema sustava dojave požara		PROJEKT: Elektrotehnički projekt sustava dojave požara
BROJ T.D.: 12/17-VD		MJERILO: LIST: 04		FAZA PROJEKTA: Glavni projekt MAPA: 6 Z.O.P.: PK 20/17